

existentes na região que, somadas, deverão fornecer o volume necessário ao consumo, calculado para um total de 16.000 (dezesseis mil) habitantes, qual seja:

Consumo médio anual = 28 l/s

Dia de maior consumo = 38 l/s

Contendo reservação média para um consumo de 1000m³/dia

Por esta ocasião emergencial, dever-se-á implantar campanha de esclarecimento aos munícipe consumidores, quanto à contenção no uso da água, para que não ocorram dias em “déficit” no fornecimento.

Taubaté, 21 de julho de 1997.

Engº João Francisco A. Grisolia
CREA 0600 11174-2D-SP
ART 060011174-2S/04-97

Esse documento foi digitado pela funcionária Elaine Silveira Lima, em 06 de fevereiro de 2019, transcrito de original localizado no Setor de Engenharia da Prefeitura.